

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक :- 1719/10A

दिनांक :- 15-7-011


सेवा में,

प्रबन्धक,
ग्रीन लान्स स्कूल,
बेल्थरा रोड, बलिया।

विषय :- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 08.06.2011।

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में एवं इस खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के जाँच दिनांक 05.07.2011 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार है तथा भूकम्परोधी बना है। भवन की स्थिति ठीक है।



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया

जाँच प्रमाण-पत्र

ग्रीन लान्स स्कूल, बेल्थरा रोड, बलिया का भवन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

| Sl. No. | Items | Standard | Specification | Remarks |
|---------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Height | 3.6 M | N.B.C. 2005 coium 12.18.1.1 | 3.6 |
| 2 | Bathroom Height | 2.1 M | N.B.C. Clause- 12.4.1 | 2.1 |
| 3 | Open space arround the Building | 6.0 M | N.B.C. Clause- 8.3.1 | Satisfactory |
| 4 | College Building area | 1.80 ha | N.B.C. Clause- 5.5.1(b) iii | 0.853 Hect. |
| 5 | Parking area | 0.30 ha | N.B.C. Clause- 5.5.1(b) ii(d) | 0.30 ha |
| 6 | Height of Plinth | 0.45 M | N.B.C. Clause- 12.1.1 | 0.45M |
| 7 | Stair Width | 1.50 M | N.B.C. Clause- 12.18.1.1 | 1.5m |
| 8 | Lighting and Ventilation room | 1/10 floor area | N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2 | 1/10 |
| 9 | Fire and life safety | Certified by PHO Ballia | Lt. no. N 18/एफ0एस0ओ0 निरीक्षण/04-05 date 5-2-05 | Yes |
| 10 | Roofs | R.C.C. flate Roof | as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1 | Yes |
| 11- | Structure | RCC column and Beam | as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1 | Yes |

अधिशायसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बलिया